

## ANALYSERAPPORT 324490

### Aalbæk Vandværk

Vibevej 46  
 9982 Ålbæk  
 Hans Otto Berg

**Version:** 1  
**Sagsnr:**  
**Rekv. nr:**  
**Genereret:** 08.10.2018  
**Bilag:**

<b>LAB nr:</b>	18-20641, Prøve nr. 364119	<b>Prøvetager:</b>	NNI, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
<b>Prøvemærkning:</b>		<b>Prøvetagningsmetode:</b>	M-0061 DS/ISO 5667
<b>Prøvetype:</b>	Råvandskontrol - Boringskontrol	<b>Prøvetagningsperiode:</b>	24.09.2018 13:27 - 24.09.2018 13:37
<b>Prøvested:</b>	Aalbæk VV DGU 4.69 B1	<b>Prøvetagningssted:</b>	
<b>Grænseværdier:</b>	Miljøministeriet, BEK nr. 1068 d. 23.08.2018	<b>Analyseperiode:</b>	24.09.2018 - 08.10.2018

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Temperatur	<b>9.2</b> °C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
pH	<b>6.1</b> pH	7	8.5	<b>MIN</b>	0.05	M-0010 DS 287	10%
Ledningsevne	<b>31</b> mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 288	10%
Ilt	<b>0.4</b> mg/L	5	-	<b>MIN</b>	0.1	M-0064 DS/EN 25814	10%
NVOC	<b>9.4</b> mg/L	-	4	<b>MAX</b>	0.1	M-0097 DS/EN 1484	10%
Calcium	<b>11.5</b> mg/L	-	200		0.007	M-0139 RefM018/ICP	10%
Magnesium	<b>3.45</b> mg/L	-	50		0.001	M-0139 RefM018/ICP	10%
Natrium	<b>30.3</b> mg/L	-	175		0.06	M-0139 RefM018/ICP	10%
Kalium	<b>1.77</b> mg/L	-	10		0.05	M-0139 RefM018/ICP	10%
Ammonium	<b>0.22</b> mg/L	-	0.05	<b>MAX</b>	0.02	M-0014 DS 224	10%
Jern	<b>4.64</b> mg/L	-	0.2	<b>MAX</b>	0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Mangan	<b>0.035</b> mg/L	-	0.05		0.001	M-0139 RefM018/ICP	10%
Bicarbonat HCO <sub>3</sub>	<b>33</b> mg/L	100	-	<b>MIN</b>	0.5	M-0006 DS 256	10%
Klorid	<b>54</b> mg/L	-	250		0.5	M-0018.DS/ENISO10304	10%
Sulfat	<b>12</b> mg/L	-	250		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrat	<b>&lt;0.5</b> mg/L	-	50		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrit	<b>0.003</b> mg/L	-	0.1		0.001	M-0015 DS 222	10%
Total-P	<b>0.04</b> mg/L	-	0.15		0.01	M-0020 DS 292	10%
Fluorid	<b>&lt;0.1</b> mg/L	-	1.5		0.1	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Aggressiv CO <sub>2</sub>	<b>42</b> mg/L	-	2	<b>MAX</b>	2	M-0004 DS 236	10%
Arsen	<b>5.28</b> µg/L	-	5	<b>MAX</b>	0.02	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Barium	<b>17</b> µg/L	-	700		1	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Bor	<b>0.02</b> mg/L	-	1		0.01	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Nikkel	<b>0.51</b> µg/L	-	20		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Cobalt	<b>0.38</b> µg/L	-	5		0.05	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Aluminium	<b>474</b> µg/L	-	200	<b>MAX</b>	0.5	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
<b>Ekstra analyser</b>		-	-		-	-	-
Methan	<b>1.41</b> mg/L	-	0.01	<b>MAX</b>	0.01	M-0112 Ref. Lab M063 - GC-FID	10%
Svovlbrinte	<b>0.08</b> mg/L	-	0.05	<b>MAX</b>	0.01	M-0098 DS 278:1976	10%

### Bemærkninger:

Der findes ingen krav til råvand. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.

**LAB nr:** 18-20642, Prøve nr. 364120  
**Prøvemærkning:**  
**Prøvetype:** Råvandskontrol - Pesticidkontrol  
**Prøvested:** Aalbæk VV DGU 4.69 B1  
**Grænseværdier:** Miljøministeriet, BEK nr. 1068 d. 23.08.2018

**Prøvetager:** NNI, AnalyTech Miljølaboratorium A/S  
**Prøvetagningsmetode:** M-0061 DS/ISO 5667  
**Prøvetagningsperiode:** 24.09.2018 13:27 - 24.09.2018 13:37  
**Prøvetagningssted:**  
**Analyseperiode:** 24.09.2018 - 08.10.2018

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
2.4 D	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
Atrazin	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Bentazon	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
Dichlobenil	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0100 GC-MS	10%
Dichlorprop	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
Diuron	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
ETU (Ethylthiourea)	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Glyphosat	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0166 LC-MS-MS	20%
Hexazinon	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
MCPA	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Mechlorprop	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Metribuzin	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Simazin	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
2.6-Dichlorbenzoesyre	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
2.4-Dichlorphenol	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0100 LC-MS	15%
2.6-Dichlorphenol	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0100 LC-MS	10%
4-CPP	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
2.6-DCPP	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
4-nitrophenol	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
AMPA	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0166 LC-MS-MS	20%
BAM (2.6-dichlorbenzamid)	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
Desethyl-desisopropylatrazin	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Desethylhydroxyatrazin	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Desethylatrazin	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Desethylterbutylazin	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Desisopropylatrazin	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Desisopropylhydroxyatrazin	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Didealkylhydroxyatrazin	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Hydroxyatrazin	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Hydroxysimazin	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Metribuzin-desamino-deketo	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Metribuzin-diketo	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Metribuzin-desamino	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Metalaxyl/Metalaxyl-M	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
CGA62826	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
CGA108906	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Chloridazon	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Desphenyl-chloridazon	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Methyl-desphenyl-chloridazon	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
1.2.4-Triazol	<0.01 µg/L	-	0.1		0.01	*LC-MS/MS	20%
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	0.01 µg/L	-	0.1		0.01	*LC-MS/MS	20%

**Bemærkninger:**


Der findes ingen krav til råvand. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.

**Rekvirent:** Aalbæk Vandværk  
**Kopi:** Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Frederikshavn Kommune

Nørresundby d. 08.10.2018

**Forklaring:**

D.L.: Detektionsgrænse <: Mindre end \*: Ikke omfattet af akkrediteringen  
 +/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%) >: Større end

  
 Sven-Erik Lykke, laboratoriefachef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.  
 Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Analyserapport 324490 - Side 2 af 2